



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
БАЙКАЛО-АНГАРСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
5-ой Армии ул., д. 71, г. Иркутск, 664025
Тел.: (3952) 28-07-31, факс: (3952) 64-47-88;
e-mail: vstp06@mailop.ru



Директору ГАПОУ Иркутской
области «Иркутский техникум
речного и автомобильного
транспорта»

Торунову Е.А.
priem@irtriat.ru

01.04.2026 № 17-2026/Прдп111-26-20009306

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Байкало - Ангарской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере организации воинского учета, соблюдения требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности, а также соблюдения требований пожарной безопасности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» (далее - ГБПОУ ИО «ИрТриАТ»).

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статьей 37 вышеуказанного закона установлено, что руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной

охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент). Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной 26.03.2026 с привлечением государственного инспектора ОНД и ПР г. Иркутска ГУ МЧС России по Иркутской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности ГБПОУ ИО «ИрТРИАТ», а именно:

1) При осмотре здания ГБПОУ ИО «ИрТРИАТ», по адресу г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 221 (учебный корпус), кадастровый номер 38:36:000003:6119, установлено следующее:

- а) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", архива на 2 этаже с обозначением его категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, что является нарушением п. 12 Правил противопожарного режима на территории РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила № 1479);
- б) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещение бассейна которое фактически используется как складское с обозначением его категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, в нарушение п. 12 Правил № 1479;
- в) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", складское помещение на первом этаже с обозначением его категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, в нарушение п. 12

Правил № 1479;

- г) допускается размещение (складирование) в электрощитовой столовой горючие материалы (мебель), в нарушение пп. е, п. 35 Правил №1479;
- д) на дверях лестничной клетки столовой отсутствуют устройства для samozакрывания с уплотнениями в притворах, что является нарушением п. 14 Правил №1479;
- е) в объеме лестничной клетки столовой в цокольном этаже установлена металлическая решетка, в нарушение пп. б, п. 27 Правил №1479;
- ж) система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном (неисправном) состоянии, (в коридоре мастерских на втором этаже отсутствует дымовой пожарный извещатель, в помещении архива на втором этаже мастерских дымовые пожарные извещатели в монтажных колпаках), что является нарушением п. 54 Правил №1479;
- з) не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов, ведущих из здания наружу, изнутри без ключа, в нарушение п. 26 Правил №1479;
- и) в коридоре первого и второго этажей в помещениях № 4, № 12 согласно экспликация технического паспорта на путях эвакуации допускается устройство открытой лестницы со ступенями различной высоты, что является нарушением ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123), п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- к) на путях эвакуации первого этажа в помещениях 19,20,31,32,45; второго этажа в помещениях 8, 14, 13, 15, 19, 35, 38; третьего этажа в помещениях 11, 15, 28, 32, 40, 47, 48; четвертого этажа в помещениях 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 32, 49, 58; пятого этажа в помещениях 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28; (номера помещений в соответствии с техническим паспортом от 28.04.2007) установлены перегородки, препятствующие безопасной эвакуации людей из здания, в нарушение п. 23 Правил № 1479.

2) При осмотре здания ГБПОУ ИО «ИрТРИАТ», по адресу г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 221 (общежитие), кадастровый номер 38:36:000003:5778, установлено следующее:

- а) с первого, второго, третьего, четвертого, пятого этажей здания общежития правой части здания отсутствует 2 эвакуационный выход, что является нарушением ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- б) с третьего, четвертого, пятого этажей левой части здания общежития отсутствует 2 эвакуационный выход в нарушение ст.ст. 4,6 Федерального закона № 123, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в) в правом крыле на первом, четвертом, пятом этажах здания согласно технического паспорта, установлены перегородки, которые ограничивают доступ к пожарным кранам, что является нарушением пп. Е, п. 16 Правил № 1479;
- г) системы противопожарной защиты не обеспечивают единство систем пожарной автоматики защищаемого здания, в нарушение ст. 4, 6, Федерального закона № 123, п. 5.2 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

Кроме того, на основании п. 6 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон № 53-ФЗ) порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского учета, определяется настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете.

Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете (п. 7 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ).

В соответствии с п. 9 Положения о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 (далее – Положение о воинском учете), воинский учет граждан по месту их работы (учебы) осуществляется организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно п. 31 Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утвержденной приказом Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700 (далее – Инструкция) воинский учет призывников и военнообязанных в организациях осуществляется по карточкам гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма № 10 приведена в приложении № 22 к настоящей Инструкции).

Согласно пп. «а» п. 32 Положения о воинском учете в целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в учетных документах, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях направляют в течение 5 дней со дня принятия (поступления) или увольнения (отчисления) граждан с работы (из образовательных организаций) в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных организаций). В случае необходимости, а для

призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо уточнения необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления либо возможности направления необходимых сведений в военный комиссариат в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций).

В нарушение пп. «а» п. 32 Положения о воинском учете сведения об отчислении студента Григорьева Тимофея Сергеевича (Приказ от 01.09.2025 № 328-к) направлены в военный комиссариат фактически лишь 10.09.2025, т.е. свыше 5 дней.

Аналогичные нарушения выявлены при направлении сведений об отчислении студентов: Юрова Я.О., Шайхутдинова К.К., Большакова Э.Н., Голубчикова Р.Р., Щапова Ю.И., Миронова В.С.

Кроме того, в нарушение вышеуказанных требований законодательства сведения об отчислении студентов: Наймушин Е.А., Волчатов Д.Х., Борцов П.М., Шичков С.П., Обухович Д.М., Нефедьев А.Ф. не направлялись в военный комиссариат вовсе.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что карточки Формы 10 систематически заполняются не в полном объеме (отсутствуют сведения об отчислении), а в отношении студентов: Щербаков Д.И., Максименко Г.А., Веселов Р.Э., Крюков Р.В., Шайхутдинов К.К., Большаков Э.Н., Голубчиков Р.Р. карточки Формы 10 отсутствуют, что является нарушением п.п. 31, 33 Инструкции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)(далее - Требования к антитеррористической защищенности объектов).

Согласно пп. «а» п. 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории).

Между ГБПОУ ИО «ИрТриАТ» и ООО «Охранное предприятие «Лига» заключен контракт № 8/6106-ЭА/26 на оказание услуг по охране объектов (территорий) ГБПОУ ИО «ИрТриАТ». Сроком оказания услуг является - 01.02.2027.

В ходе проведенной проверки в здании ГБПОУ ИО «ИрТриАТ» по адресу г. Иркутск, ул. Ярославского д. 221 установлено, что во исполнение указанных Требований к антитеррористической защищенности в образовательном учреждении разработан паспорт безопасности и утвержден директором 10.03.2025. Согласно акту обследования и категорирования объекта, утвержденного директором ГБПОУ ИО «ИрТриАТ» 31.10.2024 объекту присвоена 3 категория.

При проверке полноты выполнения мероприятий антитеррористической защищенности указанного объекта, в нарушение пп. «а» п. 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов электронная система пропуска «PERCo» на входе в здание находится не в рабочем состоянии.

Причинами и условиями, способствующими допущению данных нарушений закона, явилось ненадлежащее выполнение должностных обязанностей работниками ГБПОУ ИО «ИрТриАТ», ответственными за данные направления работы, а также свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Байкало - Ангарской транспортной прокуратуры, заблаговременно уведомив прокуратуру о месте и времени рассмотрения представления.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, недопущению в дальнейшем указанных нарушений.

3. Рассмотреть вопрос о необходимости привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых по результатам рассмотрения представления мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок с момента получения настоящего представления, в письменном виде.

И.о транспортного прокурора

О.В. Хомутов